

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

लखनऊ।

संख्या:न-42/एफएस-18

सेवा में,

दिनांक: 15/05/2018

मैनेजर,

महाराजा अग्रसेन पब्लिस स्कूल,

जानकीपुरम् विस्तार सेक्टर-8

लखनऊ।

विषय:-

महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, जानकीपुरम् विस्तार सेक्टर-8 लखनऊ भवन को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र दिनांक: 07.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषय इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक: 09.07.2015 के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के सापेक्ष स्कूल भवन का अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0 द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

भवन की संरचना :-

1- कुल प्लॉट एरिया-	5604.65 वर्गमीटर
2- भवन के भूतल का कवर्ड एरिया -	1523.00 वर्गमीटर
3- हाल भवन के भूतल का कवर्ड एरिया-	464.50 वर्ग मीटर
4- प्रथम तल का कवर्ड एरिया-	1523.00 वर्गमीटर
5- भवन की ऊचाई लगभग-	07 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की शैक्षिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढोँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग :- भवन के सामने लगभग 12 मीटर चौड़ा रोड उपलब्ध है। तथा भवन में प्रवेश व निकास हेतु 4.50 मीटर चौड़ाई का गेट उपलब्ध है।

2- सेटबैक:- भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है:-

• अग्रभाग-	06.00 मीटर
• पृष्ठभाग-	06.00 मीटर
• पार्श्व भाग-1	06.00 मीटर
• पार्श्व भाग द्वितीय	06.00 मीटर

भवन के सेटबैक एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है।

3- निकास मार्ग:- भवन में 03 अदद स्टेयर केश 01.50 मीटर लगभग चौड़ाई की निर्मित है। समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:-

1- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिग्यूशर):- प्रत्येक भवन में आई0एस0-2190-2010 के अनुसार अग्निशमन यन्त्र अधिष्ठापित है। जो कार्यशील दशा में है।

2- होरील/ डाउनकमर सिस्टम:- विद्यालय भवन में होरील/ डाउनकमर सिस्टम मानक के अनुसार आवश्यक है।

3- टेरेस टैंक व पम्प :- विद्यालय भवन के टेरेस पर 20000 लीटर क्षमता का टेरेस टैंक एवं 450 लीटर प्रति मिनट क्षमता का टेरेस पम्प आवश्यक है।

4- विद्यालय भवन में फायर बकेट मय स्टेण्ड स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0 लखनऊ की संस्तुति आख्या के आधार पर महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, जानकीपुरम् विस्तार सेक्टर-8 लखनऊ भवन को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2006 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगे, भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

Maharaja Agrasen Public School
Jankipuram, Lucknow

Karnal Kishn Agrawal

Secretary

पत्तिलिपि:-

अग्निशमन अधिकारी बी0के0टी0 लखनऊ को आतशयक कार्यकारी देना।

Mrs. PURNIMA SINGH
Principal
Maharaja Agrasen Public School
Sector-8, Jankipuram Ext.
Lucknow

(ए0बी0पाण्डेय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।